СПРАВКА

по итогам проверки состояния школы по пожарной безопасности МБУ СОШ № 27 им.Ю.С.Кучиева

Цель контроля: состояние школы по пожарной безопасности.

Сроки проверки: 31.09.2019 год.
Ф.И.О. проверяющего: Нечипуренко И.А.

Проверкой было установлено:

В школе на данный момент имеются:

1. Функционирующая автоматическая и звуковая пожарная сигнализация, тревожная кнопка.
2. Один пожарный кран (во дворе школы). Пожарный щит расположен на первом этаже.
3. Огнетушители: 2 шт. в кабинете информатики, 2 шт. в кабинете физике, 2шт. в кабинете химии, два в спортивном зале и на трех этажах в специальных защитных коробах. Все огнетушители соответствуют срокам годности.
4. Стенды – наглядные пособия, обучающие правильности действий при пожаре, размещены в доступном, для всех участников образовательного процесса, месте.
5. Запасные эвакуационные пожарные выходы из здания школы находятся в пригодном для эксплуатации состоянии. Во время учебного процесса запасной выход закрыт на внутренней задвижке, позволяющей быстро открыть двери и беспрепятственно покинуть здание при экстренной ситуации.

В школе совместно с сотрудниками пожарной части проводятся учебные пожарные тревоги. Нормы выделенного на эвакуацию времени полностью выполняются всеми участниками учебного процесса.

С сотрудниками и учащимися школы проводятся инструктажи по пожарной безопасности с регистрацией в соответствующем журнале, беседы по правилам безопасной эвакуации и поведении при пожаре.

Справку составила:
ответственная за технику безопасности
31.09.2019 год. Нечипуренко И.А.